

Beschreibung	Parameterliste
Hauptwasserinhaltsstoffe und physikalisch-chemische Kenndaten des Trinkwassers	Betriebsanalyse
Chemische Parameter zur korrosionschemischen Beurteilung und zur Auswahl geeigneter Materialien für die Hausinstallation	DIN 50930-6
Mikrobiologische Parameter	Anlage 1, Teil I, TrinkwV 2023
Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation in der Regel nicht mehr erhöht	Anlage 2, Teil I, TrinkwV 2023
Aufbereitungsstoffe	§26, TrinkwV 2023

Betriebsanalyse

Parameter	Einheit	Grenzwert	Analysewert
Temperatur	°C	-	11,4
Elektrische Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	2790 bei 25°C	613
gel. Sauerstoff	mg/L	-	11,2
pH-Wert	-	6,5 - 9,5	7,8
pH _c -Wert (berechnet)	-	-	8,2
Calcitlösekapazität	mg/L	5	2,6
Säurekapazität K _{S4,3}	mmol/L	-	0,9
Trübung	NTU	1,0	0,2
Färbung (436 nm)	1/m	0,5	<0.1
spektraler Absorptionskoeffizient (254 nm)	1/m	-	
Oxidierbarkeit	mg/L O ₂	5,0	
Calcium	mg/L	-	57,3
Magnesium	mg/L	-	11,6
Natrium	mg/L	200	37,0
Kalium	mg/L	-	7,4
Eisen, gesamt	mg/L	0,200	<0.010
Mangan	mg/L	0,050	<0.001
Ammonium	mg/L	0,50	<0.04
Nitrit	mg/L	0,50	<0.01
Nitrat	mg/L	50	4,2
Chlorid	mg/L	250	57,4
Sulfat	mg/L	250	140,0
Kieselsäure	mg/L	-	17,9
Härtebereich (neue Bezeichnung ab Mai 2007)	-	-	mittel
Gesamthärte	°dH	-	10,7
Karbonathärte	°dH	-	2,6

Chemische Parameter

zur korrosionschemischen Beurteilung nach DIN 50930-6

Parameter	Einheit	Grenzwert	Analysewert
Wassertemperatur	°C	-	11,4
pH-Wert	-	6,5 - 9,5	7,8
pH-Wert der Calcitsättigung	-	-	8,2
Elektrische Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	2790 bei 25°C	613,0
Säurekapazität $K_{S4,3}$	mmol/L	-	0,9
Basekapazität $K_{B8,2}$	mmol/L		
Summe Erdalkalien	mmol/L		1,907
Calcium-Ionen	mmol/L		1,430
Magnesium-Ionen	mmol/L		0,477
Natrium-Ionen	mmol/L		1,609
Kalium-Ionen	mmol/L		0,189
Chlorid-Ionen	mmol/L		1,619
Nitrat-Ionen	mmol/L		0,068
Sulfat-Ionen	mmol/L		1,457
Phosphorverbindungen	mg/L PO_4^{3-}		
Siliciumverbindungen	mg/L SiO_2		
Organischer Kohlenstoff (TOC)	mg/L	ohne anormale Veränderung	1,40
Aluminium	mg/L	0,20	<0,010
Sauerstoff	mg/L		11,2

Mikrobiologische Parameter

nach Anlage 1, Teil I (TrinkwV 2023):

Allgemeine Anforderungen an Wasser für den menschlichen Gebrauch

Parameter	Einheit	Grenzwert	Analysewert
Escherichia coli (E. coli)	in 100 ml	0	0
Enterokokken	in 100 ml	0	0

Chemische Parameter

nach Anlage 2, Teil I (TrinkwV 2023):

Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation in der Regel nicht mehr erhöht

Parameter	Einheit	Grenzwert	Analysewert
Acrylamid	mg/L	0,00010	
Benzol	mg/L	0,0010	<0,0003
Bor	mg/L	1,0	0,1
Bromat	mg/L	0,010	<0,003
Chrom	mg/L	0,025	<0,0005
Cyanid	mg/L	0,050	<0,005
1,2-Dichlorethan	mg/L	0,0030	<0,0007
Fluorid	mg/L	1,5	0,1
Microcystin-LR	mg/L	0,0010	
Nitrat	mg/L	50	4,2
Pestizide	mg/L	0,00010	
Pestizide-gesamt	mg/L	0,00050	<0,000030
Summe PFAS-20		0,00010	0,000009
Summe PFAS-4		0,000020	<0,000001
Quecksilber	mg/L	0,0010	<0,00010
Selen	mg/L	0,010	<0,0010
Tetrachlorethen und Trichlorethen	mg/L	0,010	<0,0010
Uran	mg/L	0,010	<0,0001

Allgemeine Indikatorparameter

nach Anlage 3 Teil I (TrinkwV 2023)

Parameter	Einheit	Grenzwert	Analysewert
Aluminium	mg/L	0,200	<0.010
Ammonium	mg/L	0,50	<0.04
Calcitlösekapazität	mg/L CaCO ₃	5	2,6
Chlorid	mg/L	250	57,4
Clostridium perfringens	in 100 ml	0	0,0
Coliforme Bakterien	in 100 ml	0	0
Elektrische Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	2790 bei 25°C	613
Färbung (436 nm)	1/m	0,5	<0.1
Geruch	-		normal
Geschmack	-	für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung	normal
Koloniezahl bei 22°C	in 1 ml	100	0,0
Koloniezahl bei 36°C	in 1 ml	100	2,0
Mangan	mg/L	0,050	<0.001
Natrium	mg/L	200	37,0
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/L	ohne anormale Veränderung	1,4
Oxidierbarkeit	mg/L O ₂	5,0	
Sulfat	mg/L	250	140
Trübung	NTU	1,0	0,21
pH-Wert	-	6,5 - 9,5	7,82

Aufbereitungsstoffe

nach §26 TrinkwV 2023

Natronlauge

Desinfektionsverfahren

nach §26 TrinkwV 2023